

ООО "ТЕКТРОН"

Россия, 141201, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1А

тел. +7 (495) 993-46-46, e-mail: info@oilright.ru

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 05032002**

**Электролит кислотный корректирующий**

партия 05032002

**ТУ 2121-183-04001396-2010**

масса \_\_\_\_\_

Дата изготовления продукта "05" марта 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ	Фактически
1	Внешний вид	Бесцветная прозрачная маслянистая жидкость без механических примесей	Бесцветная прозрачная маслянистая жидкость без механических примесей
2	Массовая доля аккумуляторной серной кислоты (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ), %, в пределах	43-45	44,02
3	Массовая доля остатка после прокаливании,%, не более	0,02	0,004
4	Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup> , в пределах	1,33-1,35	1,3379

**Заключение**

Электролит кислотный корректирующий соответствует требованиям ТУ 2121-183-04001396-2010

Условия хранения - хранить в герметично укупоренной транспортной и потребительской таре изготовителя.

Гарантийный срок хранения - 3 года с даты изготовления

Генеральный директор ООО "ТЕКТРОН"

В.Г. Бойчук

М.П.

